

DICO FACILE

PROTOCOLLO

14

DATA

03/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

Antincendio Sistemi Nord S.r.l.

Via del Progresso 18 · Vicenza (VI)

P.IVA 03456120249 C.F. 03456120249 Tel 0444 963210



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via dell'Interporto 9

Vicenza (VI)

foglio 12 · part. 845 · sub. 3

PROPRIETARIO

LogiPack S.r.l. — Via dell'Interporto
9, 36100 Vicenza (VI)

COMMITTENTE

LogiPack S.r.l.

Realizzazione di nuova rete di idranti a protezione del capannone logistico, composta da 6 idranti a muro UNI 45 alimentati da riserva idrica dedicata con gruppo di pressurizzazione e attacco di mandata per autopompa VVF. Impianto progettato ed eseguito in conformità alla UNI 10779.

COPIA PER DITTA

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Roberto Pozzan**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Antincendio Sistemi Nord S.r.l.** Operante nel settore **lett. g)**

Con sede in **Via del Progresso** N° **18**

Comune **Vicenza** Provincia **VI**

Telefono **0444 963210** P.IVA **03456120249**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Vicenza** N° **VI-334521**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Vicenza** N° **148230**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Realizzazione di nuova rete di idranti a protezione del capannone logistico, composta da 6 idranti a muro UNI 45 alimentati da riserva idrica dedicata con gruppo di pressurizzazione e attacco di mandata per autopompa VVF. Impianto progettato ed eseguito in conformità alla UNI 10779.**

Inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **LogiPack S.r.l.**

Installato nei locali siti nel comune di **Vicenza** Provincia **VI**

Presso l'indirizzo **Via dell'Interporto** n° **9** scala piano int.

Sezione Particella **845** Foglio **12** Subalterno **3**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **LogiPack S.r.l. - Via dell'Interporto 9, 36100 Vicenza (VI)**

in edificio adibito ad uso ☒ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Paola Vitale, ingegnere, iscritto/a all'albo/collegio di VI al n. A-3310**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3) **UNI 10779/21**

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 03/07/2026 (gg / mm / aaaa)	Il responsabile tecnico Roberto Pozzan (timbro e firma)	Il dichiarante Roberto Pozzan (timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10) Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.		Il Cliente (firma per ricevuta)

**LEGENDA**

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta	Antincendio Sistemi Nord S.r.l.
Titolare	Roberto Pozzan
Responsabile Tecnico	Roberto Pozzan

Allegato tecnico — Impianto di protezione antincendio

IMPIANTO DICHIARATO (DAL PASSO IMPIANTO)

Sistemi	Rete di idranti / naspi
Idranti	6
Apparecchi di rilevamento	—
Attività soggetta a CPI	Si

ALIMENTAZIONE IDRICA

Tipo di alimentazione	Riserva idrica con gruppo di pressurizzazione
Classificazione (D.M. 20/12/2012)	Singola
Portata di progetto (l/min)	360
Pressione di progetto (bar)	4
Autonomia della riserva (minuti)	60

RETE IDRANTI E NASPI

Idranti a muro	6
Attacchi autopompa	1

RIFERIMENTI

Riferimento pratica VVF / SCIA	SCIA antincendio prot. VVF Vicenza n. 8412 del 28/05/2026
Note tecniche	Rete ad anello in acciaio zincato DN 65 con montanti DN 65; riserva idrica da 24 m³ con gruppo di pressurizzazione conforme alla UNI EN 12845.

Impresa / Ditta	Antincendio Sistemi Nord S.r.l.
Titolare	Roberto Pozzan
Responsabile Tecnico	Roberto Pozzan

MATERIALI INSTALLATI

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Componente	Materiale	Norma	Q.tà	Dimensioni	Posa	Marchi
Bocciolone Antincendio · Idrante a muro UNI 45 con cassetta		UNI EN 671-2	6 pz	Ø DN 45	A parete, h 1,20 m	CE
Lowara · Gruppo di pressurizzazione antincendio		UNI EN 12845	1 pz	Ø DN 80	In locale tecnico dedicato	CE
Arvedi · Tubazione in acciaio zincato per rete idranti	Acciaio zincato	UNI EN 10255	85 m	Ø DN 65	Ad anello, staffata a soffitto	CE
Bocciolone Antincendio · Attacco di mandata per autopompa VVF		UNI 10779	1 pz	Ø DN 70	A parete esterna, fronte strada	CE

Impresa / Ditta	Antincendio Sistemi Nord S.r.l.
Titolare	Roberto Pozzan
Responsabile Tecnico	Roberto Pozzan

Dichiara di aver eseguito, con esito positivo, le seguenti prove e verifiche:

VERIFICHE GENERALI

Prova / verifica	Esito
☒ Esame a vista della conformità dell'installazione alla regola dell'arte e al progetto o all'elaborato tecnico	POSITIVO
☒ Prova di funzionamento generale dell'impianto	POSITIVO

SISTEMI AD ACQUA (IDRANTI, NASPI, SPRINKLER)

Prova / verifica	Esito
☒ Prova di tenuta idraulica della rete	POSITIVO
☒ Misura di portata e pressione della rete di idranti, secondo UNI 10779	POSITIVO
☒ Verifica dell'alimentazione idrica antincendio	POSITIVO

Note

Misura di portata e pressione all'idrante idraulicamente più sfavorito: 128 l/min con 2,1 bar di pressione residua, conforme ai requisiti UNI 10779.

data

03/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico



(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)