

DICO FACILE

PROTOCOLLO

9

DATA

26/06/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

FireTech Impianti S.r.l.

Via Renata Bianchi 40 · Genova (GE)

P.IVA 02987450109 C.F. 02987450109 Tel 010 6512340



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via XX Settembre 31

piano 4 · int. 5 · Genova (GE)

foglio 89 · part. 233 · sub. 15

PROPRIETARIO

Assicura Broker S.r.l. — Via XX
Settembre 31/5, 16121 Genova (GE)

COMMITTENTE

Assicura Broker S.r.l.

Installazione di nuovo sistema fisso automatico di rivelazione e segnalazione allarme d'incendio a servizio degli uffici, con 8 rivelatori ottici di fumo, 3 pulsanti manuali e 4 pannelli ottico-acustici, gestiti da centrale convenzionale a 2 zone in conformità alla UNI 9795.



DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto

Marta Parodi

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa

FireTech Impianti S.r.l.

Operante nel settore

lett. g)

Con sede in

Via Renata Bianchi

N°

40

Comune

Genova

Provincia

GE

Telefono

010 6512340

P.IVA

02987450109

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di

Genova

N°

GE-412877

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di

Genova

N°

97315

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica

Installazione di nuovo sistema fisso automatico di rivelazione e segnalazione allarme d'incendio a servizio degli uffici, con 8 rivelatori ottici di fumo, 3 pulsanti manuali e 4 pannelli ottico-acustici, gestiti da centrale convenzionale a 2 zone in conformità alla UNI 9795.

Inteso come

☒ nuovo impianto

☐ trasformazione

☐ ampliamento

☐ manutenzione straordinaria

☐ Altro (1):

Commissionato da:

Assicura Broker S.r.l.

Installato nei locali siti nel comune di

Genova

Provincia

GE

Presso l'indirizzo

Via XX Settembre

n°

31

scala

piano

4

int.

5

Sezione

Particella

233

Foglio

89

Subalterno

15

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo)

Assicura Broker S.r.l. - Via XX Settembre 31/5, 16121 Genova (GE)

in edificio adibito ad uso

☐ industriale

☐ civile

☐ commercio

☒ Altri usi:

edificio adibito a uffici



DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da

Marta Parodi, responsabile tecnico

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

UNI 9795/21 - UNI CEN/TS 54-14/18

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4)

☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5)

☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6)

☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

26/06/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

Marta Parodi

(timbro e firma)

Il dichiarante

Marta Parodi

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE - ART 8 (10)

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente

(firma per ricevuta)

FireTech Impianti S.r.l.

COPIA PER DITTA

Pag. 1 di 5

**LEGENDA**

- (1)** Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2)** Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3)** Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4)** Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5)** La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6)** Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7)** I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8)** Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9)** Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10)** Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta	FireTech Impianti S.r.l.
Titolare	Marta Parodi
Responsabile Tecnico	Marta Parodi

Allegato tecnico — Impianto di protezione antincendio

IMPIANTO DICHIARATO (DAL PASSO IMPIANTO)

Sistemi	Rivelazione gas / fumo / incendio
Idranti	–
Apparecchi di rilevamento	8
Attività soggetta a CPI	No

RIVELAZIONE

Zone / loop	2
Rivelatori di fumo	8
Pulsanti manuali	3
Dispositivi ottico-acustici	4
Autonomia alimentazione di sicurezza (ore)	72
Collegamento a centro di ricezione allarmi	Si

RIFERIMENTI

Note tecniche
Linee di rivelazione in cavo resistente al fuoco PH30 posate in tubazione a vista; alimentazione di riserva con 2 batterie 12 V 7 Ah.

Impresa / Ditta	FireTech Impianti S.r.l.
Titolare	Marta Parodi
Responsabile Tecnico	Marta Parodi

 MATERIALI INSTALLATI

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Componente	Materiale	Norma	Q.tà	Dimensioni	Posa	Marchi
Notifier · Centrale di rivelazione incendio a 2 zone		UNI EN 54-2	1 pz		A parete in atrio d'ingresso	CE
Notifier · Rivelatore ottico di fumo puntiforme		UNI EN 54-7	8 pz		A soffitto su base di montaggio	CE
Notifier · Pulsante manuale di allarme a rottura vetro		UNI EN 54-11	3 pz		A parete, h 1,10 m	CE
Notifier · Pannello ottico-acustico di allarme incendio		EN 54-3 · EN 54-23	4 pz		A parete sopra le vie di esodo	CE
Beta Cavi · Cavo resistente al fuoco PH30	Cu, guaina LSZH	EN 50200	120 m	Ø 2×1,5 mm²	In tubazione a vista	CE

Impresa / Ditta	FireTech Impianti S.r.l.
Titolare	Marta Parodi
Responsabile Tecnico	Marta Parodi

Dichiara di aver eseguito, con esito positivo, le seguenti prove e verifiche:

 VERIFICHE GENERALI

Prova / verifica	Esito
☒ Esame a vista della conformità dell'installazione alla regola dell'arte e al progetto o all'elaborato tecnico	POSITIVO
☒ Prova di funzionamento generale dell'impianto	POSITIVO

 RIVELAZIONE ED ESTINGUENTI GASSOSI

Prova / verifica	Esito
☒ Prova funzionale dei rivelatori automatici e dei punti di segnalazione manuale, secondo UNI 9795 e UNI 11224	POSITIVO
☒ Prova dei dispositivi di segnalazione ottico-acustica e della centrale di rivelazione	POSITIVO

Note

Prova funzionale di ciascun rivelatore con fumo di prova e verifica della relativa segnalazione in centrale, secondo UNI 9795 e UNI 11224.

data

26/06/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico



Marta Parodi

(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)