

DICO FACILE

PROTOCOLLO

31

DATA

06/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

Termoidraulica Bergamin S.r.l.

Via dell'Artigianato 24 · Verona (VR)

P.IVA 04128730233 C.F. 04128730233 Tel 045 8204411



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via San Fermo 12

piano 3 · int. 8 · Verona (VR)

foglio 84 · part. 512 · sub. 7

PROPRIETARIO

Ferrari Lucia — Via San Fermo 12,
37121 Verona (VR)

COMMITTENTE

Ferrari Lucia

Realizzazione di nuovo impianto interno di adduzione gas metano a servizio di caldaia a condensazione e piano cottura, dal punto di riconsegna (PDR) agli apparecchi utilizzatori, con aperture di ventilazione/aerazione del locale e collegamento al sistema fumario.

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Franco Bergamin**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Termoidraulica Bergamin S.r.l.** Operante nel settore **lett. e)**

Con sede in **Via dell'Artigianato** N° **24**

Comune **Verona** Provincia **VR**

Telefono **045 8204411** P.IVA **04128730233**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Verona** N° **VR-398214**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Verona** N° **112877**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Realizzazione di nuovo impianto interno di adduzione gas metano a servizio di caldaia a condensazione e piano cottura, dal punto di riconsegna (PDR) agli apparecchi utilizzatori, con aperture di ventilazione/aerazione del locale e collegamento al sistema fumario.**

Inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Ferrari Lucia**

Installato nei locali siti nel comune di **Verona** Provincia **VR**

Presso l'indirizzo **Via San Fermo** n° **12** scala piano **3** int. **8**

Sezione Particella **512** Foglio **84** Subalterno **7**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Ferrari Lucia – Via San Fermo 12, 37121 Verona (VR)**

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Franco Bergamin, responsabile tecnico**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

UNI 7129-1/15 · UNI 7129-2/15 · UNI 7129-3/15 · UNI 11137/19

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 06/07/2026 _____ (gg / mm / aaaa)	Il responsabile tecnico Franco Bergamin (timbro e firma)	Il dichiarante Franco Bergamin (timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10) Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.	Il Cliente _____ (firma per ricevuta)	



LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / DittaTermoidraulica Bergamin S.r.l.

TitolareFranco Bergamin

Responsabile TecnicoFranco Bergamin

SEZ I: RIFERIMENTI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE

Quadro A

Dichiarazione di Conformità n°31Mod. "Allegato I" del22/01/2008Punto di riconsegna PDR00881234567890

CommittenteFerrari Lucia

Progetti

☒ Progetto impianto gasrif. Elaborato tecnico R.T. n. 07/2026 del 12/06/2026

☐ Progetto camino/canna fumariarif.

☐ Progetto di prevenzione incendirif.

☐ Altro rif.

Quadro B: Dichiarazioni precedenti

☐ Impianto gasrif. n° data Ditta

☐ Camino/canna fumariarif. n° data Ditta

☐ Altra Dichiarazione rif. n° data Ditta

Quadro C: facoltativo

☐ Progetto impianto interno gas / camino o canna fumaria esistente rif.

☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif.

☐ Relazione tecnica (D.M. 13/12/93) rif.

☐ Rapporto Tecnico di Verifica RTV (UNI 10738) rif.

SEZ II: RELAZIONE SCHEMATICA

Quadro A:

Scenario A:

☒ Nuovo impianto

☐ Modifica impianto esistente

☐ Installazione/allacciamento di apparecchi

☐ Installazione di un tratto di tubazione

☐ Installazione di un pezzo speciale

☐ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria

☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione

☐ Realizzazione delle aperture di areazione

☐ Realizzazione di nuovo condotto fumario☒ Camino singolo

☐ Risanamento condotto fumario☐ Canna collettiva

☐ Realizzazione collettore/canale☐ Canna collett. ramif.

☐ Raccordo al collettore/canale☐ Canna collett. coass.

☐ Solo predisposizione collettore/canale

☐ Altro:

Scenario B:

☒ Con apparecchi collegati34kW tot

☐ Solo predisposizionekW tot
(senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati)

☐ Collegamento di

☐ Sostituzione di

☐ Adeguamento alla norma/regola tecnica:

☐ Altro:

Scenario C:

☐ Esecuzione effettuata in conformità di un progetto

☒ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore

Termoidraulica Bergamin S.r.l.

COPIA PER DITTA

Pag. 3 di 6

Impresa / Ditta

Termoidraulica Bergamin S.r.l.

Titolare

Franco Bergamin

Responsabile Tecnico

Franco Bergamin

SEZ. III · QUADRO A — APPARECCHIATURE

☒ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di combustibile utilizzato.

Rif.	Ubicazione	Apparecchiatura	N.	Costruttore	Tipo	Matricola	Portata Termica (kW)	Tipo di collegamento	Installato	Ventilazione (cm²)	Scarico
F1	Cucina	Caldaia murale a condensazione	1	Immergas S.p.A.	C (camera stagna)	IT24-118842	24	Fisso metallico	Installato		Condotto coassiale a parete
F2	Cucina	Piano cottura 4 fuochi con sorveglianza di fiamma	1	Smeg S.p.A.	A		10	Flessibile UNI EN 14800	Installato	150	

Famiglia gas: **Metano (II famiglia).**

☒ Apertura di ventilazione effettiva cm²: 150

☒ Piani di cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma.

☒ Apertura di aerazione effettiva cm²: 120

SEZ. III · QUADRO B — MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI

Elenco materiali/pezzi speciali — Impianto gas

☒ UNI: UNI 7129-1/2/3:2015

☐ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.)

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Materiale	Q.tà	Ø	Installazione	Marchi
P1		Tubo in rame per gas	KME	Rame	12 m	18 mm	Sottotraccia guainato	CE
P2		Tubo in acciaio zincato per gas		Acciaio zincato	6 m	3/4"	A vista, staffato	CE
P3	Ingresso impianto cucina	Rubinetto a sfera per gas con presa di pressione	Giacomini		3 pz			CE
P4	Cucina	Tubo flessibile metallico per allacciamento apparecchi			2 pz			CE
P5	Cucina – attraversamento a parete	Condotto coassiale scarico fumi/aspirazione Ø 60/100			1 pz			CE

Impresa / Ditta Termoidraulica Bergamin S.r.l.

Titolare Franco Bergamin

Responsabile Tecnico Franco Bergamin

Dichiara di aver verificato, con esito positivo:



VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | L'assenza di dispersioni di gas alla pressione di esercizio |
| ☒ | Il buon funzionamento delle apparecchiature |
| ☒ | L'idoneità dei locali di installazione |
| ☒ | La corretta ventilazione/aerazione dei locali |
| ☒ | La funzionalità del sistema fumario |
| ☐ | La compatibilità della sezione dell'impianto eseguito con l'impianto preesistente |

data

06/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

Franco Bergamin
(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)

Impresa / Ditta	Termoidraulica Bergamin S.r.l.
Titolare	Franco Bergamin
Responsabile Tecnico	Franco Bergamin

SEZ. IV — VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di:

☒

Tenuta delle tubazioni gas: Collaudo dell'Impianto Interno UNI 7129/15 (per impianti con apparecchi < 35 kW)
Verifica della Tenuta dell'Impianto Interno UNI 11137/19

☒

Tenuta camino/canna fumaria: 40 Pa Camini/canne fumari funzionanti in pressione negativa (depressione) rispetto all'ambiente
UNI 10845/18

Note:

data

06/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico



Franco Bergamin

(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)

Termoidraulica Bergamin S.r.l.

COPIA PER DITTA

Pag. 6 di 6