

DICO FACILE

PROTOCOLLO

47

DATA

10/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

**Idrotermica Padana S.r.l.**

Via Venezia 102 · Padova (PD)

P.IVA 04892260284 C.F. 04892260284 Tel 049 7801340



IMPIANTO INSTALLATO IN

**Riviera Tito Livio 28**

piano T · Padova (PD)

foglio 102 · part. 77 · sub. 4

PROPRIETARIO

Peruzzo Giancarlo — Via Altinate 15,  
35121 Padova (PD)

COMMITTENTE

Trattoria al Ponte S.n.c.

*Realizzazione di nuovo impianto interno gas metano a servizio della cucina del ristorante: linea di adduzione dal punto di riconsegna al collettore di cucina, alimentazione di cucina a 6 fuochi con forno, fry-top, brasiera e cuocipasta, con elettrovalvola di intercettazione asservita a rivelatore gas e aperture di aerazione permanenti.*

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Elena Sartori**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Idrotermica Padana S.r.l.** Operante nel settore **lett. e)**

Con sede in **Via Venezia** N° **102**

Comune **Padova** Provincia **PD**

Telefono **049 7801340** P.IVA **04892260284**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Padova** N° **PD-427551**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Padova** N° **97215**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Realizzazione di nuovo impianto interno gas metano a servizio della cucina del ristorante: linea di adduzione dal punto di riconsegna al collettore di cucina, alimentazione di cucina a 6 fuochi con forno, fry-top, brasiera e cuocipasta, con elettrovalvola di intercettazione asservita a rivelatore gas e aperture di aerazione permanenti.**

Inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Trattoria al Ponte S.n.c.**

Installato nei locali siti nel comune di **Padova** Provincia **PD**

Presso l'indirizzo **Riviera Tito Livio** n° **28** scala piano **T** int.

Sezione Particella **77** Foglio **102** Subalterno **4**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Peruzzo Giancarlo – Via Altinate 15, 35121 Padova (PD)**

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☐ civile ☒ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Alberto Ferraro, ingegnere, iscritto/a all'albo/collegio di PD al n. A-2741**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3) **UNI 11528/22 · UNI 11137/19 · UNI 10845/18**

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Data</p> <p><b>10/07/2026</b></p> <p>(gg / mm / aaaa)</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Il responsabile tecnico</p> <p><b>Marco Colombo</b></p> <p>(timbro e firma)</p> | <p>Il dichiarante</p> <p><b>Elena Sartori</b></p> <p>(timbro e firma)</p> |
| <p><b>AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10)</b></p> <p>Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.</p> |                                                                                    | <p>Il Cliente</p> <p>(firma per ricevuta)</p>                             |



## LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta

Idrotermica Padana S.r.l.

Titolare

Elena Sartori

Responsabile Tecnico

Marco Colombo

SEZ I: RIFERIMENTI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE

Quadro A

Dichiarazione di Conformità n° 47Mod. "Allegato I" del 22/01/2008Punto di riconsegna PDR 00889876543210

Committente Trattoria al Ponte S.n.c.

Progetti

☒ Progetto impianto gasrif. Progetto n. 118/2026 – Ing. Alberto Ferraro

☐ Progetto camino/canna fumariarif.

☐ Progetto di prevenzione incendirif.

☐ Altro rif.

Quadro B: Dichiarazioni precedenti

☐ Impianto gasrif. n° data Ditta

☐ Camino/canna fumariarif. n° data Ditta

☐ Altra Dichiarazionerif. n° data Ditta

Quadro C: facoltativo

☐ Progetto impianto interno gas / camino o canna fumaria esistenterif.

☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI)rif.

☐ Relazione tecnica (D.M. 13/12/93)rif.

☐ Rapporto Tecnico di Verifica RTV (UNI 10738)rif.

SEZ II: RELAZIONE SCHEMATICA

Quadro A:

Scenario A:

☒ Nuovo impianto

☐ Modifica impianto esistente

☐ Installazione/allacciamento di apparecchi

☐ Installazione di un tratto di tubazione

☐ Installazione di un pezzo speciale

☐ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria

☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione

☐ Realizzazione delle aperture di areazione

☐ Realizzazione di nuovo condotto fumario

☐ Camino singolo

☐ Risanamento condotto fumario

☐ Canna collettiva

☐ Realizzazione collettore/canale

☐ Canna collett. ramif.

☐ Raccordo al collettore/canale

☐ Canna collett. coass.

☐ Solo predisposizione collettore/canale

☐ Altro:

Scenario B:

☒ Con apparecchi collegati 116 kW tot

☐ Solo predisposizione kW tot

(senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati)

☐ Collegamento di

☐ Sostituzione di

☐ Adeguamento alla norma/regola tecnica:

☐ Altro:

Scenario C:

☒ Esecuzione effettuata in conformità di un progetto

☐ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Impresa / Ditta      | Idrotermica Padana S.r.l. |
| Titolare             | Elena Sartori             |
| Responsabile Tecnico | Marco Colombo             |



SEZ. III · QUADRO A — APPARECCHIATURE

☒ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di combustibile utilizzato.

| Rif. | Ubicazione | Apparecchiatura                         | N. | Costruttore      | Tipo            | Portata Termica (kW) | Tipo di collegamento | Installato |
|------|------------|-----------------------------------------|----|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|
| F1   | Cucina     | Cucina professionale 6 fuochi con forno | 1  | Lotus S.p.A.     | A – sotto cappa | 48                   | Fisso metallico      | Installato |
| F2   | Cucina     | Fry-top a gas                           | 1  | Lotus S.p.A.     | A – sotto cappa | 21                   | Fisso metallico      | Installato |
| F3   | Cucina     | Brasiera ribaltabile a gas              | 1  | Angelo Po S.p.A. | A – sotto cappa | 26                   | Fisso metallico      | Installato |
| F4   | Cucina     | Cuocipasta a gas                        | 1  | Angelo Po S.p.A. | A – sotto cappa | 21                   | Fisso metallico      | Installato |

Famiglia gas: **Metano (II famiglia)**.

☒ Apertura di ventilazione effettiva cm²: 1200

☒ Piani di cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma.

☒ Apertura di aerazione effettiva cm²: 1200



SEZ. III · QUADRO B — MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI

Elenco materiali/pezzi speciali — Impianto gas

☒ UNI: UNI 11528:2022

☐ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.)

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

| Rif. | Ubicazione                             | Componente                                             | Costruttore | Materiale       | Q.tà | Ø  | Installazione     | Marchi |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|----|-------------------|--------|
| P1   |                                        | Tubo in acciaio zincato per gas                        |             | Acciaio zincato | 28 m | 2" | A vista, staffato | CE     |
| P2   | Collettore cucina · singoli apparecchi | Rubinetto a sfera per gas con presa di pressione       | Giacomini   |                 | 6 pz |    |                   | CE     |
| P3   | Ingresso cucina                        | Elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale |             |                 | 1 pz |    |                   | CE     |
| P4   | Cucina – a soffitto                    | Rivelatore di gas metano                               |             |                 | 1 pz |    |                   | CE     |

Impresa / Ditta **Idrotermica Padana S.r.l.**Titolare **Elena Sartori**Responsabile Tecnico **Marco Colombo**

Dichiara di aver verificato, con esito positivo:



## VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE

- |                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | L'assenza di dispersioni di gas alla pressione di esercizio                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il buon funzionamento delle apparecchiature                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L'idoneità dei locali di installazione                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | La corretta ventilazione/aerazione dei locali                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | La funzionalità del sistema fumario                                               |
| <input type="checkbox"/>            | La compatibilità della sezione dell'impianto eseguito con l'impianto preesistente |

data

10/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

*Marco Colombo*  
(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Impresa / Ditta      | Idrotermica Padana S.r.l. |
| Titolare             | Elena Sartori             |
| Responsabile Tecnico | Marco Colombo             |

SEZ. IV — VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di:

☒ Tenuta delle tubazioni gas: Collaudo e verifica della tenuta dell'impianto interno UNI 11528/22

☐ Tenuta camino/canna fumaria:

Note: Evacuazione dei prodotti della combustione tramite cappa e canale da fumo dedicato, come da progetto.

data

10/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico



(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)