

DICO FACILE

PROTOCOLLO

27

DATA

03/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# dell'impianto alla regola dell'arte



## RILASCIATA DA

### Termosanitaria Colle di Ricci Bruno

Via Settevalli 120 · Perugia (PG)

P.IVA 03123450540 C.F. RCCBRN69S30G4780 Tel 075 5271830



## IMPIANTO INSTALLATO IN

### Via dei Priori 45

piano 1 · int. 3 · Perugia (PG)

foglio 251 · part. 418 · sub. 6

PROPRIETARIO

Antonelli Maria — Via dei Priori 45,  
06123 Perugia (PG)

COMMITTENTE

Antonelli Maria

*Manutenzione straordinaria con rifacimento del bagno: sostituzione di sanitari e rubinetteria, installazione di piatto doccia e rifacimento della distribuzione idrica del locale in tubazione multistrato. L'intervento è stato realizzato su impianto preesistente privo di documentazione di conformità. La presente dichiarazione certifica esclusivamente le nuove opere realizzate. Verificata la compatibilità tecnica della rete di adduzione e di scarico esistente con le parti oggetto di intervento (art. 7, comma 6, D.M. 37/2008).*

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Bruno Ricci**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Termosanitaria Colle di Ricci Bruno** Operante nel settore **lett. d)**

Con sede in **Via Settevalli** N° **120**

Comune **Perugia** Provincia **PG**

Telefono **075 5271830** P.IVA **03123450540**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Perugia** N° **PG-176234**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Perugia** N° **45781**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Manutenzione straordinaria con rifacimento del bagno: sostituzione di sanitari e rubinetteria, installazione di piatto doccia e rifacimento della distribuzione idrica del locale in tubazione multistrato.**

**L'intervento è stato realizzato su impianto preesistente privo di documentazione di conformità. La presente dichiarazione certifica esclusivamente le nuove opere realizzate. Verificata la compatibilità tecnica della rete di adduzione e di scarico esistente con le parti oggetto di intervento (art. 7, comma 6, D.M. 37/2008).**

Inteso come ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☒ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Antonelli Maria**

Installato nei locali siti nel comune di **Perugia** Provincia **PG**

Presso l'indirizzo **Via dei Priori** n° **45** scala piano **1** int. **3**

Sezione Particella **418** Foglio **251** Subalterno **6**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Antonelli Maria - Via dei Priori 45, 06123 Perugia (PG)**

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

**UNI 9182/14 · UNI EN 806-4/10 · UNI EN 12056-2/01**

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **03/07/2026**

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

**Bruno Ricci**

(timbro e firma)

Il dichiarante

**Bruno Ricci**

(timbro e firma)

**AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10)**

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente

(firma per ricevuta)



## LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta

Termosanitaria Colle di Ricci Bruno

Titolare

Bruno Ricci

Responsabile Tecnico

Bruno Ricci



SEZ. III · QUADRO B — MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI

Elenco materiali/pezzi speciali — Impianto idrico-sanitario

☒ UNI: UNI 9182 · UNI EN 806-4

☐ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.)

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

| Rif. | Ubicazione | Componente                                  | Costruttore    | Materiale              | Q.tà | Ø         | Installazione             | Marchi |
|------|------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|------|-----------|---------------------------|--------|
| P1   | Bagno      | Vaso sanitario sospeso in ceramica          | Ideal Standard | Ceramica sanitaria     | 1 pz |           | Sospesa su telaio         | CE     |
| P2   | Bagno      | Bidet sospeso in ceramica                   | Ideal Standard | Ceramica sanitaria     | 1 pz |           | Sospesa su telaio         | CE     |
| P3   | Bagno      | Piatto doccia in acrilico 80×120 cm         | Novellini      | Acrilico sanitario     | 1 pz |           | In appoggio a pavimento   | CE     |
| P4   | Bagno      | Cassetta di risciacquo a incasso con telaio | Geberit        |                        | 1 pz |           | A incasso su telaio       | CE     |
| P5   | Bagno      | Tubo multistrato per acqua sanitaria        | Valsir         | Multistrato PEX-AL-PEX | 24 m | Ø 16×2 mm | Sottotraccia in guaina    | CE     |
| P6   | Bagno      | Miscelatore monocomando                     | Grohe          |                        | 3 pz |           | Su lavabo, bidet e doccia | CE     |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Impresa / Ditta      | Termosanitaria Colle di Ricci Bruno |
| Titolare             | Bruno Ricci                         |
| Responsabile Tecnico | Bruno Ricci                         |

Dichiara di aver verificato, con esito positivo:

PROVE E VERIFICHE FINALI

| Prova / verifica                                                                                                 | Esito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Prova idraulica a freddo (pressione di prova ≥ 1,5 × pressione di esercizio) | POSITIVO |
| <input type="checkbox"/> Prova di circolazione e coibentazione rete acqua calda                                  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prova erogazione acqua calda                                                 | POSITIVO |
| <input type="checkbox"/> Prova idraulica a campo (impianti centralizzati)                                        |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prova erogazione acque fredde                                                | POSITIVO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica erogazione acqua calda                                              | POSITIVO |

OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE

| Operazione                                                                                                          | Esito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Prelavaggio del sistema prima della posa dei rubinetti                          | POSITIVO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lavaggio prolungato ad impianto ultimato con rubinetteria e sanitari installati | POSITIVO |
| <input type="checkbox"/> Disinfezione                                                                               |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risciacquo finale                                                               | POSITIVO |
| <input type="checkbox"/> Prelievo e referto analisi acqua positivo                                                  |          |

Note

Prova idraulica a freddo sulla nuova distribuzione del bagno a 9 bar per 30 minuti senza cadute di pressione; lavaggio prolungato della rete a sanitari e rubinetteria installati.

data

03/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico



(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)