

DICO FACILE

PROTOCOLLO

41

DATA

03/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

NetCable Impianti S.r.l.

Viale Monza 184 · Milano (MI)

P.IVA 09345120159 C.F. 09345120159 Tel 02 26141875



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via Larga 9

piano 2 · Milano (MI)

foglio 391 · part. 76 · sub. 12

PROPRIETARIO

Studio Legale Bassi e Associati —

Via Larga 9, 20122 Milano (MI)

COMMITTENTE

Studio Legale Bassi e Associati

Realizzazione di nuovo impianto elettronico comprendente impianto citofonico e videocitofonico a 2 fili e cablaggio strutturato in categoria 6 per la trasmissione dati a servizio degli uffici: posto esterno videocitofonico, monitor interni, 24 prese RJ45, patch panel e armadio rack 19". Intervento eseguito a regola dell'arte ai sensi dell'art. 6 del D.M. 37/2008.

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto

Davide Ferrario

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa

NetCable Impianti S.r.l.

Operante nel settore

lett. b)

Con sede in

Viale Monza

N°

184

Comune

Milano

Provincia

MI

Telefono

02 26141875

P.IVA

09345120159

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di

Milano

N°

MI-2075841

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di

Milano

N°

315902

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica

Realizzazione di nuovo impianto elettronico comprendente impianto citofonico e videocitofonico a 2 fili e cablaggio strutturato in categoria 6 per la trasmissione dati a servizio degli uffici: posto esterno videocitofonico, monitor interni, 24 prese RJ45, patch panel e armadio rack 19". Intervento eseguito a regola dell'arte ai sensi dell'art. 6 del D.M. 37/2008.

Inteso come

☒ nuovo impianto

☐ trasformazione

☐ ampliamento

☐ manutenzione straordinaria

☐ Altro (1):

Commissionato da:

Studio Legale Bassi e Associati

Installato nei locali siti nel comune di

Milano

Provincia

MI

Presso l'indirizzo

Via Larga

n°

9

scala

piano

2

int.

Sezione

Particella

76

Foglio

391

Subalterno

12

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo)

Studio Legale Bassi e Associati - Via Larga 9, 20122 Milano (MI)

in edificio adibito ad uso

☐ industriale

☐ civile

☐ commercio

☒ Altri usi:

edificio adibito a uffici

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da

Davide Ferrario, responsabile tecnico

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

CEI EN 50486

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4)

☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5)

☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6)

☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

03/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

(timbro e firma)

Il dichiarante

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10)

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente

(firma per ricevuta)

NetCable Impianti S.r.l.

COPIA PER DITTA

Pag. 1 di 4



LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta	NetCable Impianti S.r.l.
Titolare	Davide Ferrario
Responsabile Tecnico	Davide Ferrario

MATERIALI INSTALLATI NELL'IMPIANTO

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Ubicazione	Descrizione	Marca	Norma	Marchi	Q.tà	U.M.	Materiale	Posa
Ingresso principale piano strada	Posto esterno videocitofonico 2 fili con telecamera grandangolare – Posto esterno videocitofonico	BTicino Linea 3000	EN 50486	CE	1	pz		Da incasso a parete
Reception e segreteria	Monitor videocitofonico interno vivavoce 2 fili 7" – Posto interno videocitofonico	BTicino Classe 300	EN 50486	CE	2	pz		A parete su staffa
Centralino di piano	Alimentatore per sistema videocitofonico 2 fili – Alimentatore	BTicino	EN 62368-1	CE	1	pz		Su guida DIN nel centralino
Controsoffitto corridoio e canaline uffici	Cavo U/UTP categoria 6 4 coppie LSZH – Cavo per trasmissione dati	Prysmian	EN 50288-6-1	CE	620	m	Rame – guaina LSZH	In canale e controsoffitto
Postazioni di lavoro uffici piano 2	Presi dati RJ45 categoria 6 non schermata – Presi dati	Vimar Netsafe	EN 60603-7-4	CE	24	pz		Da incasso su scatola 503
Armadio rack – locale tecnico	Patch panel 24 porte RJ45 categoria 6 con pannello guida cavi – Pannello di permutazione	Digitus	EN 60603-7-4	CE	1	pz		A rack 19 pollici
Locale tecnico piano 2	Armadio rack 19" 12 unità da parete con ventilazione – Armadio per apparati di rete	Lande	EN 60297-3-100	CE	1	pz		A parete su tasselli



VERIFICHE E PROVE DELL'IMPIANTO

Note: Certificazione del permanent link in categoria 6 (classe E) eseguita con certificatore di campo su tutte le 24 prese RJ45.
Mappa dei collegamenti, lunghezza, ritardo e skew conformi su tutti i link; lunghezza massima misurata 62 m.
NEXT e PS-NEXT entro i limiti di specifica su tutte le coppie, margine minimo 4,1 dB.
Return loss e attenuazione entro specifica su tutti i collegamenti: esito PASS per 24 link su 24.
Videocitofono: prova di chiamata dal posto esterno verso ciascun posto interno con verifica di fonia e immagine.
Comando di apriporta dell'elettroserratura verificato da entrambi i monitor interni; autoaccensione e regolazioni funzionanti.