

DICO FACILE

PROTOCOLLO

53

DATA

09/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

Energie Clima Bologna S.r.l.

Via del Lavoro 31 · Bologna (BO)

P.IVA 04123980379 C.F. 04123980379 Tel 051 6334420



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via Stalingrado 97

piano 1-2 · Bologna (BO)

foglio 141 · part. 388 · sub. 12

PROPRIETARIO

Meccanica Precisa S.p.A. — Via
Stalingrado 97, 40128 Bologna (BO)

COMMITTENTE

Meccanica Precisa S.p.A.

Trasformazione dell'impianto di climatizzazione degli uffici: sostituzione del generatore esistente con pompa di calore aria-acqua da 52 kW in copertura, nuovi moduli idronici, ricircolo a collettori con contabilizzazione per piano e ventilconvettori nei locali.

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Silvia Fabbri**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Energie Clima Bologna S.r.l.** Operante nel settore **lett. c)**

Con sede in **Via del Lavoro** N° **31**

Comune **Bologna** Provincia **BO**

Telefono **051 6334420** P.IVA **04123980379**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Bologna** N° **B0-509314**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Bologna** N° **120744**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Trasformazione dell'impianto di climatizzazione degli uffici: sostituzione del generatore esistente con pompa di calore aria-acqua da 52 kW in copertura, nuovi moduli idronici, ricircolo a collettori con contabilizzazione per piano e ventilconvettori nei locali.**

Inteso come ☐ nuovo impianto ☒ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Meccanica Precisa S.p.A.**

Installato nei locali siti nel comune di **Bologna** Provincia **BO**

Presso l'indirizzo **Via Stalingrado** n° **97** scala piano **1-2** int.

Sezione Particella **388** Foglio **141** Subalterno **12**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Meccanica Precisa S.p.A. - Via Stalingrado 97, 40128 Bologna (BO)**

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ Altri usi: **edificio adibito a uffici**

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Chiara Lombardi, ingegnere, iscritto/a all'albo/collegio di BO al n. A-8912**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

UNI EN 378-1/21 · UNI EN 378-3/21 · UNI EN 15450/08 · UNI EN 12828/14

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 09/07/2026 (gg / mm / aaaa)	Il responsabile tecnico Andrea Venturi (timbro e firma)	Il dichiarante Silvia Fabbri (timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10) Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.	Il Cliente (firma per ricevuta)	

**LEGENDA**

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta

Energie Clima Bologna S.r.l.

Titolare

Silvia Fabbri

Responsabile Tecnico

Andrea Venturi

SEZ. III · QUADRO B — MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI

Elenco materiali/pezzi speciali — Impianto termico e di climatizzazione

☒ UNI: UNI EN 378 · UNI EN 15450

☐ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.)

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Matricola	Materiale	Q.tà	Ø	Installazione	Marchi
P1	Copertura – su supporti antivibranti	Pompa di calore aria-acqua	Aermec S.p.A.	AER52-201188		1 pz			CE
P2	Locale tecnico piano 1	Modulo idronico con serbatoio inerziale 500 l	Aermec			1 pz			CE
P3	Locale tecnico piano 1	Vaso di espansione a membrana 50 l				1 pz			CE
P4		Tubazione in acciaio inox preisolata			Acciaio inox	65 m	DN 50	A vista in cavedio, coibentata	CE
P5	Uffici piani 1 e 2	Ventilconvettore a parete	Aermec FCX			14 pz			CE
P6	Collettori di piano	Contabilizzatore di calore per piano				2 pz			CE
P7	Locale tecnico piano 1	Regolazione climatica con sonde esterna e di mandata				1 set			CE

Impresa / Ditta	Energie Clima Bologna S.r.l.
Titolare	Silvia Fabbri
Responsabile Tecnico	Andrea Venturi

SEZ. IV — VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di:

☐ Tenuta camino/canna fumaria:

Note: Messa in servizio eseguita con prove funzionali di avviamento, verifica delle pressioni del circuito frigorifero, delle portate lato acqua e delle sicurezze, con esito positivo. Prova di tenuta camino non applicabile (generatore a pompa di calore, nessun prodotto della combustione).

data

09/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico



(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)