

DICO FACILE

PROTOCOLLO

24

DATA

04/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

Clima Impianti Rossetti S.r.l.

Via Cigna 63 · Torino (TO)

P.IVA 03894210016 C.F. 03894210016 Tel 011 2478810



IMPIANTO INSTALLATO IN

Corso Vinzaglio 19

piano 4 · int. 12 · Torino (TO)

foglio 56 · part. 204 · sub. 15

PROPRIETARIO

Galli Martina — Corso Vinzaglio 19,
10121 Torino (TO)

COMMITTENTE

Galli Martina

Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento ad acqua calda con generatore a gas a condensazione da 26 kW, distribuzione a collettori con tubazione multistrato, corpi scaldanti a radiatori con valvole termostatiche e scarico fumi con condotto coassiale a parete.

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Paolo Rossetti**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Clima Impianti Rossetti S.r.l.** Operante nel settore **lett. c)**

Con sede in **Via Cigna** N° **63**

Comune **Torino** Provincia **TO**

Telefono **011 2478810** P.IVA **03894210016**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Torino** N° **TO-671122**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Torino** N° **134209**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento ad acqua calda con generatore a gas a condensazione da 26 kW, distribuzione a collettori con tubazione multistrato, corpi scaldanti a radiatori con valvole termostatiche e scarico fumi con condotto coassiale a parete.**

Inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Galli Martina**

Installato nei locali siti nel comune di **Torino** Provincia **TO**

Presso l'indirizzo **Corso Vinzaglio** n° **19** scala piano **4** int. **12**

Sezione Particella **204** Foglio **56** Subalterno **15**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Galli Martina – Corso Vinzaglio 19, 10121 Torino (TO)**

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Paolo Rossetti, responsabile tecnico**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

UNI 10412-1/06 · UNI EN 12828/14 · UNI EN 13384-1/19 · UNI EN 15287-2/23

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **04/07/2026**

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

Paolo Rossetti

(timbro e firma)

Il dichiarante

Paolo Rossetti

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10)

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente

(firma per ricevuta)



LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta	Clima Impianti Rossetti S.r.l.
Titolare	Paolo Rossetti
Responsabile Tecnico	Paolo Rossetti

SEZ I: RIFERIMENTI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE

Quadro A

Dichiarazione di Conformità n° 24 Mod. "Allegato I" del 22/01/2008 Punto di riconsegna PDR 00885544332211

Committente Galli Martina

Progetti

☒ Progetto impianto gas	rif.	Elaborato tecnico R.T. n. 09/2026 del 15/06/2026
☐ Progetto camino/canna fumaria	rif.	
☐ Progetto di prevenzione incendi	rif.	
☐ Altro	rif.	

Quadro B: Dichiarazioni precedenti

☐ Impianto gas	rif. n°		data		Ditta	
☐ Camino/canna fumaria	rif. n°		data		Ditta	
☐ Altra Dichiarazione	rif. n°		data		Ditta	

Quadro C: facoltativo

☐ Progetto impianto interno gas / camino o canna fumaria esistente	rif.	
☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI)	rif.	
☐ Relazione tecnica (D.M. 13/12/93)	rif.	
☐ Rapporto Tecnico di Verifica RTV (UNI 10738)	rif.	

SEZ II: RELAZIONE SCHEMATICA

Quadro A:

Scenario A:

☒ Nuovo impianto	
☐ Modifica impianto esistente	
☐ Installazione/allacciamento di apparecchi	
☐ Installazione di un tratto di tubazione	
☐ Installazione di un pezzo speciale	
☐ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria	
☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione	
☐ Realizzazione delle aperture di areazione	
☐ Realizzazione di nuovo condotto fumario	☒ Camino singolo
☐ Risanamento condotto fumario	☐ Canna collettiva
☐ Realizzazione collettore/canale	☐ Canna collett. ramif.
☐ Raccordo al collettore/canale	☐ Canna collett. coass.
☐ Solo predisposizione collettore/canale	
☐ Altro:	

Scenario B:

☒ Con apparecchi collegati	26	kW tot
☐ Solo predisposizione		kW tot
(senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati)		
☐ Collegamento di		
☐ Sostituzione di		
☐ Adeguamento alla norma/regola tecnica:		
☐ Altro:		

Scenario C:

☐ Esecuzione effettuata in conformità di un progetto
☒ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'Installatore

Impresa / Ditta

Clima Impianti Rossetti S.r.l.

Titolare

Paolo Rossetti

Responsabile Tecnico

Paolo Rossetti

SEZ. III · QUADRO A — APPARECCHIATURE

☒ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di combustibile utilizzato.

Rif.	Ubicazione	Apparecchiatura	N.	Costruttore	Tipo	Matricola	Portata Termica (kW)	Tipo di collegamento	Installato	Scarico
F1	Cucina	Caldaia murale a condensazione	1	Vaillant GmbH	C (camera stagna)	VLT26-771205	26	Fisso metallico	Installato	Condotto coassiale a parete

Famiglia gas: **Metano (II famiglia)**.

☐ Apertura di ventilazione effettiva cm²:

☐ Piani di cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma.

☐ Apertura di aerazione effettiva cm²:

SEZ. III · QUADRO B — MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI

Elenco materiali/pezzi speciali — Impianto termico e di climatizzazione

☒ UNI:

UNI 10412 · UNI EN 12828

☐ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.)

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Materiale	Q.tà	Ø	Installazione	Marchi
P1		Tubazione multistrato PE-X/Al/PE-X		Multistrato	140 m	16×2 mm	Sottotraccia guainata	CE
P2	Tutti i locali	Radiatore in alluminio	Fondital		7 pz			CE
P3	Su ogni radiatore	Valvola termostatica con testa termostatica	Caleffi		7 pz			CE
P4	Disimpegno	Collettore di distribuzione con cassetta	Caleffi		2 pz			CE
P5	Cucina – attraversamento a parete	Condotto coassiale scarico fumi/aspirazione Ø 60/100			1 pz			CE
P6	Soggiorno	Cronotermostato ambiente modulante	Vaillant		1 pz			CE

Impresa / Ditta	Clima Impianti Rossetti S.r.l.
Titolare	Paolo Rossetti
Responsabile Tecnico	Paolo Rossetti

SEZ. IV — VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di:

☒ Tenuta camino/canna fumaria: 200 Pa – camini/canne fumarie funzionanti in pressione positiva rispetto all'ambiente (UNI 10845:2018)

Note: Prova di tenuta idraulica del circuito di riscaldamento eseguita a 3 bar per 24 ore: nessuna perdita. Verifica funzionale del generatore, delle sicurezze e della termoregolazione con esito positivo.

data

04/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

Paolo Rossetti

(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)

Clima Impianti Rossetti S.r.l.

COPIA PER DITTA

Pag. 5 di 5